



**OGGETTO: Verifiche periodiche per l'anno 2016 degli impianti elettrici installati presso gli edifici di proprietà o in uso del Politecnico di Torino ai sensi del D.P.R. 462/01. C.I.G.: Z891A40B99; Codice C.U.P.: esente**

## CHIARIMENTI

### QUESITO 1:

*In riferimento alla gara di cui in oggetto, comunichiamo che le Vs. richieste riportate nella Specifica Tecnica non sono conformi al DPR 462/01,*

- 1. nello specifico la committente deve mettere a disposizione del verificatore un elettricista,*
- 2. l'Organismo Abilitato non può predisporre relazione con anomalie riscontrate ma deve emettere verbale negativo,*
- 3. il verbale deve essere rilasciato al momento della verifica e non dopo 45 giorni.*

### RISPOSTA QUESITO 1:

In merito ai punti di cui sopra si comunica che:

- Verrà incaricato un Preposto / Referente per accompagnare il verificatore all'effettuazione delle verifiche in campo.
- Eliminare dalla pagina 3 delle Specifiche Tecniche i seguenti paragrafi:  
*Al termine della verifica di ogni singolo fabbricato o Area di intervento, i Tecnici verificatori dell'Organismo Abilitato dovranno:*
  - predisporre** una relazione nella quale si evincano le anomalie riscontrate e le procedure necessarie per l'esecuzione del ripristino delle funzionalità dell'impianto elettrico. La suddetta relazione avente cadenza settimanale, dovrà essere trasmessa al Referente Tecnico dell'Area Edilizia Logistica del Politecnico di Torino;*
  - coordinare e/o programmare** con il Tecnico Manutentore del Politecnico di Torino, sopralluogo tecnico al fine di consentire la tempestiva individuazione dell'Area o del quadro elettrico ove è stata riscontrata l'anomalia, necessaria per il successivo ed immediato ripristino delle funzionalità del relativo impianto elettrico;*
  - verificare** l'avvenuta eliminazione dell'anomalia riscontrata mediante ulteriore sopralluogo.*
- Vista l'estensione dei fabbricati per ogni sede del Politecnico, considerato che ogni verbale deve essere redatto al termine della verifica per ogni sede, è stato indicato un tempo max entro il quale redigere il verbale di verifica.

Torino, 23 giugno 2016